

31.01.2018№ СЭ/ЦЭС/01-16.5/546

На \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

Первому заместителю Главы  
Администрации Сысертского  
городского округа  
С.О. Воробьеву  
Свердловская область, 624022  
г. Сысерть  
ул. Ленина, д. 35  
факс: (34374) 6-00-10  
E-mail: adm\_sgo@mail.ru

По обращению Абрамова А.Б. председателя  
правления ТОС «Совета деревни  
Космаково»

Уважаемый Сергей Олегович!

В ответ на Ваше обращение от 07.12.2017 №15-09927 по обращению председателя ТОС «Совет деревни Космаково» Абрамова Александра Борисовича проживающего в д. Космаково, пер. Дачный, д.3 о замене аварийных опор, проходящих через ул. Октябрьская и ул. Советская а также переносе части опор расположенных на земельных участках находящихся в собственности граждан сообщая следующее.

По указанному адресу работниками ПО «ЦЭС» произведена выездная проверка, в ходе которой выявлено, что ВЛ-0,4 кВ «Октябрьская» от ТП-7516 необходима замена опор №16 (с уклоном), №39, 41. По ВЛ-10 кВ «Космаково» необходима замена опор №5, 6, 7. Отпайка на ТП-7517 необходима замена опоры А-образной опоры №12.

Замена опор по ВЛ-10 кВ «Космаково» включена на июнь месяц в ЭП-2018 года. Остальные опоры по 0,4 кВ будут включены в ЭП-2019 года.

По вопросу выноса опор принадлежащих ОАО «MRСК Урала» с территорий участков заявителей могут быть произведены за счет заявителей на основании заключения договора компенсации за снос электросетевого объекта и восстановления нарушенного сносом бесперебойного электроснабжения потребителей по объекту (Далее по тексту – Договор компенсации).

Выполнение работ по переустройству ЛЭП и восстановлению бесперебойного электроснабжения по объекту производятся после изготовления проектной документации.

Сертифицировано русским регистром



В стоимость договора компенсации включаются все затраты, связанные с переносом опор ЛЭП и восстановлением бесперебойного электроснабжения, в том числе расходы на проектирование, строительство, монтажные работы и оформление прочей разрешительной документации, фактические действия по подключению и обеспечению работы ЛЭП.

При согласии заключить договор компенсации необходимо предоставить реквизиты лица, с которым необходимо заключить договор компенсации, а также указать контактное лицо для уточнения информации для подготовки договора.

Главный инженер



А.В. Малышев